

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах

Предписание

должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений № 323

«06» декабря 2017 г.

Место выдачи предписания: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах, Ростовская область, Песчанокопский район, с. Песчанокопское, ул. Суворова, 10

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах, выдавшего предписание: Чаплыгина Светлана Александровна ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах.

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа №39 поселка Дальнее Поле, место нахождения юридического лица: Ростовская область, Песчанокопский район, пос. Дальнее Поле, ул. Ленина, 4; Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 15.11.2011г. за основным государственным регистрационным номером 1036127000304 серия 61 №006481374, выдано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы №16 по Ростовской области

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке общеобразовательного учреждения 06.12.2017г. с 10 часов 00 минут по 11 часов 30 минут по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, п. Дальнее Поле, ул. Ленина, 4 и ул. Ленина, 3:

1. Внутренняя отделка ряда помещений не соответствует санитарным требованиям и не позволяет проводить качественную влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств: в бывшем помещении для хранения наглядных пособий и химических реактивов не проведен ремонт- на потолке деревянное покрытие сгнившее, на стенах справа при входе в помещение имеется трещина около 4 см., на стенах отскочили обои, имеются локальные поражения плесенью; в зоне рекреации на полу линолеум неплотно прилегает к поверхности пола и не заделан под плинтуса, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

2. При входе в спортивный зал на пороге и на полу отскочила плитка, часть плиток со сколами; поверхности деревянных дверей, оконных рам внутри здания, пола, во всех помещениях здания спортивного зала (спортивный зал, инвентарная для уборочного инвентаря, раздевалки для мальчиков и девочек) в течении нескольких лет не подвергались окрашиванию, покрасочное покрытие стерлось, в раздевалках, инвентарной стены шероховатые, побелены мелом, на полу выбоины, все вышеуказанные нарушения не позволяют проводить качественно влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.24 Федерального

закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

3. К умывальным раковинам при обеденном зале не подведена горячая проточная вода, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

4. На пищеблоке моечные раковины не оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой для мытья посуды, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.4.1, 4.3,5,8, 5.10, 5.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», п.3.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

5. Не оборудован душевой поддон для обработки и дезинфекции уборочного инвентаря в школе и на пищеблоке, что является нарушением требований ст.11, ч.1 ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.12.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; п.п.5.21, 5.22 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

6. Согласно представленных журналов по проведению дезинфекционных работ в профилактических целях, в том числе по проведению генеральных уборок, при отсутствии эпидемиологических показаний проводится ежедневная уборка всех помещений с применением дезинфицирующих средств, но в тоже время отсутствуют сведения о проведении ежедневной дезинфекции санитарных узлов и находящегося там оборудования и уборочного инвентаря, что является нарушением требований ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. ст.12.3,12.6,12.8, 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

7. В производственном цехе пищеблока имеющийся шкаф для чистой посуды, часть разделочных столов, вследствие истечения сроков эксплуатации, имеют трещины, шероховатости на поверхности, окрашены краской, что не позволяет проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, и является нарушением требований ст.11, ст. 17, ч.1ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 4.5, 5.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

МБОУ СОШ №39 п. Дальнее Поле по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, п. Дальнее Поле, ул. Ленина, 3 (дошкольное образование)

8. На 2 этаже во всех неиспользуемых помещениях, на лестничных площадках на потолке затеки, отмечается локальные осыпания штукатурки и побелочного покрытия; в спальня комнате, в музыкальном зале, в санитарной комнате на полу линолеум с повреждениями, неплотно прилегает к поверхности пола, не заделаны стыки; так же в спальня комнате деревянная аварийная дверь забита полиэтиленовой пленкой и одеялом, но не заменена (для выхода из помещения во двор территории детского сада); во всех помещениях вокруг дверных

проемов мелкие трещины с осыпанием штукатурки и окраски; в туалетной комнате и в буфетной на стенах дефекты в виде дыр вокруг водопроводных труб и отскочившей плитки, грубо заштукатурены; на пищеблоке частично отскочила плитка; все вышеуказанное ухудшает качество влажной обработки, в том числе с использованием дезсредств, и является нарушением ст.11, ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.5.1, 5.2, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

9. На момент проверки в туалетной комнате из 4 унитазов функционирует 2, что является нарушением требований ст.11, ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.6.16.1-6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

10. Не обеспечена подводка горячей проточной воды к умывальной раковине в постирочную, что является нарушением требований ст.11, ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

11. На пищеблоке оборудовано недостаточное количество моечных раковин с подводом холодной и горячей проточной воды, вследствие чего мытье рук, овощей и сырой продукции осуществляется в моечной раковине для мытья кухонной посуды, что является нарушением требований ст.11, ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. п.9.4, 13.1,13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

12. Моечные ванны для обработки столовой посуды в буфетной, кухонной на пищеблоке не оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой, что является нарушением требований ст.11, ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.13.10, 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

13. Для уборочного инвентаря отсутствуют шкафы, что является нарушением требований ст.11, ст.24 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

14. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» отсутствуют наматрасники в количестве двух комплектов на 1 ребенка.

15. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» на пищеблоке складское помещение для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья не оборудовано прибором для измерения влажности воздуха.

16. В нарушение требований ст.11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в буфетной столовая деревянная мебель с отслоившимся и поврежденным гигиеническим покрытием.

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

Общеобразовательная организация по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, п. Дальнее Поле, ул. Ленина, 4:

1. Нарушение устранить путем приведения в надлежащее состояние бывшего помещения для хранения наглядных пособий и химических реактивов, заделывания на полу линолеума под плитуса в зоне рекреации,
2. Нарушение устранить путем проведения ремонта в спортивном зале: замены поврежденной и отскочившей плитки при входе в спортивный зал на пороге и на полу; окраски деревянных поверхностей дверей, оконных рам внутри здания, пола во всех помещениях здания спортивного зала; придания поверхностям стен, пола в раздевалных, инвентарной гладкой поверхности, позволяющей проводить качественно влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
3. Нарушение устранить путем обеспечения раковин при обеденном зале горячей проточной водой
4. Нарушение устранить путем оборудования на пищеблоке моечных раковин с гибким шлангом с душевой насадкой для мытья посуды.
5. Нарушение устранить путем создания в школе и на пищеблоке условий для должной обработки и дезинфекции уборочного инвентаря.
6. Нарушение устранить путем проведения дезинфекционных работ в профилактических целях, в том числе по проведению генеральных уборок, в соответствии с требованиями санитарных правил и методических рекомендаций по применению дезинфицирующих средств.
7. Нарушение устранить путем замены в производственном цехе пищеблока шкафа для чистой посуды, части разделочных столов.

МБОУ СОШ №39 п. Дальнее Поле по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, п. Дальнее Поле, ул. Ленина, 3 (дошкольное образование)

8. Нарушение устранить путем проведения замены линолеума с повреждениями в спальном зале, в музыкальном зале, в санитарной комнате; замены аварийной двери в спальном зале; оштукатуривания поверхностей стен с приданием гладкой поверхности.
9. Нарушение устранить путем ремонта в туалетной комнате 2 унитазов
10. Нарушение устранить путем обеспечения подводкой горячей проточной воды к раковине в постирочной.
11. Нарушение устранить путем оборудования на пищеблоке достаточного количества моечных раковин с подводкой холодной и горячей проточной воды (для мытья рук, овощей и сырой продукции).
12. Нарушение устранить путем оборудования моечных ванн для обработки столовой посуды в буфетной, кухонной на пищеблоке гибкими шлангами с душевой насадкой.
13. Нарушение устранить путем оборудования шкафов для уборочного инвентаря

14. Нарушение устранить путем наличия матрасников в количестве двух комплектов на 1 ребенка.
15. Нарушение устранить путем наличия в помещениях дошкольного отделения бытовых термометры для контроля температуры воздуха.
16. Нарушение устранить путем наличия в складском помещении для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья прибора для измерения влажности воздуха.
17. Нарушение устранить путем замены или проведения ремонта столовой мебели с отслоившимся гигиеническим покрытием.

Нарушения устранить: до 25.10.2018г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)
Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокпском, Егорлыкском районах, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: **Срок до 25.10.2018**

указать дату

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Чаплыгина Светлана Александровна, ведущий специалист-эксперт
(ФИО, должность)


(подпись)

Предписание получил: «06» декабря 2017г.

Директор МБОУ СОШ №39 поселка Дальнее Поле
(руководитель (должностное лицо (фамилия, имя, отчество)
уполномоченное руководителем) юридического лица или
индивидуальный предприниматель)

Пискушова Наталья Владимировна
(подпись)



Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

«__» _____ 2017г. по адресу: _____